


DETALJ PREHODA KABLOV SKOZI POŽARNO CONO



OPOMBA:

1. Vse prehode kablov in polic skozi požarne zidove zaščititi s požarnim premazom—zaščita z PP maso, PP peno in mineralno kameno volno.
2. Nad vsemi požarnimi vrati je potrebno vse kable in police zaščititi iz ene in druge strani vrat z PP maso, prehode pa zapolniti z PP peno.

Kab. polica	a(mm)	b(mm)
PK100	150	150
PK200	250	150
PK300	350	150
PK400	450	150

F		A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		F	
izdelal		C. Peterlin IZS E-9024		proj.dok.		PZI		Investitor / Objekt		MOL, Mestni trg 1, Ljubljana		Ljubljanski grad, trakt M, trgovina		Vsebine risbe		POŽARNO JAVLJANJE		risba		POŽ1.0		list 2/	
odg. projekt.		mag. B. Glavnik u.d.i.e. IZS E-0002		proj.dok.		PZI		Investitor / Objekt		MOL, Mestni trg 1, Ljubljana		Ljubljanski grad, trakt M, trgovina		Vsebine risbe		POŽARNO JAVLJANJE		risba		POŽ1.0		list 2/	
št. načrta		ELD-17-062-50		proj.dok.		PZI		Investitor / Objekt		MOL, Mestni trg 1, Ljubljana		Ljubljanski grad, trakt M, trgovina		Vsebine risbe		POŽARNO JAVLJANJE		risba		POŽ1.0		list 2/	
datum		novemberr 2017		proj.dok.		PZI		Investitor / Objekt		MOL, Mestni trg 1, Ljubljana		Ljubljanski grad, trakt M, trgovina		Vsebine risbe		POŽARNO JAVLJANJE		risba		POŽ1.0		list 2/	